



LEGENDA	
	VÍDEO MONITORAMENTO - 9PÇ
	ELETROCALHA GF 100X50MM ² - 80M E 50X50MM ² - 80M
	ELETRODUTO CORRUGADO 1" - 10M
	RACK - 1PÇ
	ELETRODUTO PVC RÍGIDO 2"x3000MM - 20M
	CAIXA CTA COM NO MÍNIMO 2 RJ-45, BAIXA (0,3 m).

NOTAS IMPORTANTES	
01	AS TUBULAÇÕES AQUI ESPECIFICADAS, DEVEM TER SEU USO ÚNICO E EXCLUSIVO PARA O FIM QUE FOI ESPECIFICADO EM PROJETO.
02	DEVEM SER UTILIZADOS, PARA TODA A INSTALAÇÃO ESPECIFICADA NESTE PROJETO, ELETRODUTOS FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO EMBUTIDO NA PAREDE E FORRO, ELETRODUTOS DE PVC RÍGIDO SOBREPOSTOS EM PAREDE.
03	OS ELETRODUTOS AQUI ESPECIFICADOS, NÃO DEVEM SER SUBMETIDOS À CURVAS.
04	DEVEM SER UTILIZADOS PARA ESTE FIM, CONDULETES E CURVAS PRÉ-FABRICADAS COM DIÂMETRO E MATERIAL COMPATÍVEIS COM A TUBULAÇÃO EM QUESTÃO.
05	UTILIZAR BUCHAS E ARUELAS COM DIÂMETRO E MATERIAL COMPATÍVEIS COM A TUBULAÇÃO, PARA A FIXAÇÃO DOS ELETRODUTOS ÀS CAIXAS DE PASSAGEM.
06	TODOS OS MATERIAIS EMPREGADOS PARA A CONFEÇÃO DOS PROJETOS AQUI DESCRITOS, DEVEM ATENDER ÀS ESPECIFICAÇÕES PRECONIZADAS NAS NORMAS VIGENTES.
07	A ELETROCALHA DEVE SER SUSPensa, OU SEJA, NÃO PODE SER FIXADO DIRETO NO SOLO.
08	TUBOS NÃO INDICADOS SERÃO DE Ø34".
09	A REDE DEVERÁ SER CERTIFICADA PARA CAT SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO ME TOQUE / RS

Av. Alto Jacul, 840 - CEP 99470-000 - Fone/Fax 54 3332 2600 CGC:87.613.519 - 23 - Não-Me-Toque / RS

OBRA CAMÉRAS EMEF CARLOS GOMES		ADM. 2021 - 2024
CONTEÚDO Planta Infraestrutura Lógica	DATA JAN/2023	ESCALA S/E
ENDEREÇO Localidade Bom Sucesso	DESENHO Anderson e Jeová	FRANCHA A1
MUNICÍPIO Não-Me-Toque	TENSÃO	ART
RESPONSÁVEL TÉCNICO		
Eng. Jeová dos S. da Rocha CREA RS194971	Anderson José de Oliveira Técnico em Informática	PREFEITO MUNICIPAL Gilson dos Santos